

●PW(パビリオン)エリア 有毒ガス検出結果

- ・メタンガス…大催事場地下ピットで 99 回中 7 回検出(基準値超えはなし)
- ・その他 17 施設の地下ピットで検出なし・電気通信設備 77 か所 138 回計測、検出なし
- ・メタンガス以外の検出結果は記載なし

●GW(グリーンワールド:3/28 爆発のあったエリア)エリア 有毒ガス検出結果 電気・通信設備は作業がなく、測定なし

▶建物地下ピット 基準値超え日数と回数(計測した日数 25日 *over:計測器の最大値を超えて、計測不能

*午前午後各 1 回、複数か所で計測 例えば、東トイレは 15 か所で計測、合計基準値超えはすべての合計

		メタンガス	一酸化炭素	硫化水素	二酸化炭素	アンモニア	基準値超え合計	発表済み 2~5 月基準値超回数	基準値超累計
東トイレ 3/28 爆発	基準値超日数	—	25日 over25日	16日	—	—	25日 over25日	これまで 2~5 月は基準値超え日数の発表は無し以下▲同じ	
	基準値超回数	—	377回 over233回	35回	—	—	412回 ver233回	1,279回	1,691回
西トイレ	基準値超日数	—	25日 over 21日	10日	1日	—	25日 over 21日	▲	
	基準値超回数	—	106回 over54回	11回	2回	—	119回 over54回	86回	205回
営業施設 FLP	基準値超日数	—	—	1日	—	—	1日	▲	
	基準値超回数	—	—	1回	—	—	1回	0	1回
前回発表があったのに、今回発表がなかった施設の前回発表値の合計								31回	31回
合計基準値超え回数		0	483回 over287回	47回	2回	0	532回 over287回	1,396回	1,928回

▶建物 屋内 基準値超え日数と回数 (計測した日数 25日)

		メタンガス	一酸化炭素	硫化水素	二酸化炭素	アンモニア	基準値超え	発表済み 2~5 月基準値超回数	基準値超累計
東トイレ	基準値超日数	—	9日	—	1日	—	10日	▲	
	基準値超回数	—	39回	—	5回	—	44回	3回	47回
西トイレ	基準値超日数	—	4日	—	—	—	4日	▲	
	基準値超回数	—	6回	—	—	—	6回	—	6回
楽屋棟	基準値超日数	—	—	—	—	1日	1日	▲	
	基準値超回数	—	—	—	—	8回	8回	前回まで発表無し	8回
営業施設 FLP	基準値超日数	—	—	—	—	1日	1日	▲	
	基準値超回数	—	—	—	—	6回	6回	0	6回
営業施設 GW 北東	基準値超日数	—	—	—	—	1日	1日	▲	
	基準値超回数	—	—	—	—	2回	2回	前回まで発表無し	2回
営業施設 GW 東	基準値超日数	—	—	—	—	1日	1日	▲	
	基準値超回数	—	—	—	—	2回	2回	前回まで発表無し	2回
合計基準値超え回数		0	45回	0	5回	18回	68回	3回	71回

各種ガスの特徴

	メタンガス	一酸化炭素	硫化水素	二酸化炭素	アンモニア
引火・爆発	○	○	○	—	○
健康被害	—	一酸化炭素中毒	頭痛、腹痛、めまい	頭痛、めまいなど	皮膚や目の損傷

*基準値とは=労働者の安全確保のために決められている値

